

Прокуратура Тимашевского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, что администрацией Незаймановского сельского поселения доступность в здание администрации для маломобильных граждан не обеспечено.

Так, не соответствует уклон и длина марша пандуса, высота порога наружной двери, отсутствуют поручни вдоль двух сторон пандуса и информация для инвалидов с нарушением зрения о приближении их к зонам повышенной опасности.

Указанное послужило основанием для обращения прокурором района в суд с иском заявлением с целью восстановления нарушенных прав маломобильных граждан.

В настоящее время суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса

А.В. Мирошниченко